

## Energiatehokkuushankkeen seuranta

2633/55.550/2012

Tekninen lautakunta § 67

Energiatehokkuushankkeen seuranta on tehty 1.6.2015-31.10.2016 väliseltä ajalta.

Lämpöenergian käyttöä koskevat takuukohteet ovat:

- Kunnanvirasto
- Marjaniemen vanhainkoti
- Kirjasto
- Infopolis
- Terveyskeskus

Takuunalaiset maalämpökohteet ovat (hyötysuhdetakuu)

- Impiön koulu
- Eläinpuiston linna/Safaritalo

Lämpötakuuvertailun mukaan taattu kulutustaso 1.6.2015-31.10.2016 väliseltä ajalta on 2 922 MWh, lähtötaso ko. ajalle on 3 313 MWh.

Mitattu kulutus 1.6.2015-31.10.2016 väliseltä ajalta on 2 833 MWh. Seurannan mukaan kulutus on 89 MWh alle takuutason ja 480 MWh alhaisempi kun lähtötasossa. Säästö on 5 630 € verrattuna takuutasoon ja 25 320 € verrattuna lähtötasoon.

Lautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan mukana Schneider Electric Finland Oy:n seurantaraportti ajalta 1.6.2015-31.10.2016.

**Päätösehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi energiatehokkuushankkeen seurannan ajalta 1.6.2015-31.10.2016.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja asiasta antaa:

tekninen johtaja Veli Saarijärvi

puh. 040 672 2303, etunimi.sukunimi@ranua.fi