

Lausunto 110 kv voimajohtohankkeesta Pudasjärvi - Ranua

1669/18.181/2018

Kunnanhallitus § 12

Caruna Oy pyytää 10.1.2018 päivätyllä lausuntopyynnöllä lausuntoa Ranuan kunnalta 110 kv voimajohtohankkeesta välille Pudasjärvi - Ranua seuraavasti:

"HANKKEEN TARVE

Uuden 110 kilovoltin voimajohdon Ranua - Pudasjärvi tarkoituksena on parantaa Caruna Oy:n Koillismaan alueen suurjännitteisen jakeluverkon siirtokapasiteettia ja käyttövarmuutta. Tällä hetkellä verkkoaluetta syöttää erittäin pitkä rengasyhteys Isokangas - Haapakoski - Pudasjärvi - Taivalvaara - Säynäjävaara - Posio - Pirttikoski, pituudeltaan noin 305 kilometriä. Erilaisissa vikatilanteissa, erityisesti tämän renkaan ääripäissä Isokankaalla ja Pirttikoskella, siirtokapasiteetti on riittämätön.

Tämän lisäksi uusi voimajohto on tarpeellinen Ranuan kunnan sähkönjakelun varmentamisen kannalta. Kunnan sähkönjakelu on käytännössä täysin nykyisen Pirttikoski - Ranua voimajohdon ja Ranuan sähköaseman varassa. Erittäin pitkistä etäisyyksistä johtuen keskijänniteverkon (20 kV) siirtokyky ei riitä tulevaisuudessakaan voimajohdon korvaamiseen vikatilanteissa. Tällä hetkellä vain pienimuotoiset huoltotyöt ovat mahdollisia kesäaikaan. Rakennettava Pudasjärven ja Ranuan välinen siirtoyhteys sekä parantaa Ranuan sähkönjakelun toimitusvarmuutta, että mahdollistaa nykyisen melko iäkkään ja huonokuntoisen Pirttikoski - Ranua johdon saneerauksen.

Voimajohtoreitin pituus on noin 92 km, jonka lähtöpiste on Pudasjärven sähköasema ja päätepiste Ranuan sähköasema. Reitti kulkee 42 km osuudella olemassa olevien voimajohtojen rinnalla, valtioneuvoston valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Hyödynnettävät saman suuntaiset johto-osuudet ovat Haapakoski - Pudasjärvi Caruna 110 kV, Pirttikoski - Pikkarala Fingrid 400 kV ja Ranua - Pirttikoski Caruna 110kV.

Voimajohtohanke reitteineen on esitelty Pudasjärven ja Ranuan kunnille, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksille sekä maakuntaliitoille keväällä 2017. Suunniteltu voimajohtoreitti on esitelty myös alueen Paliskunnille ja suunnitellulla voimajohtoreitillä on otettu huomioon Poronhoidolliset näkökohdat. Lausunnot hankkeesta tullaan edellisten lisäksi pyytämään myös Museovirastolta ja Finavia Oyj:ltä.

Voimajohdon vaatimat ympäristöselvitykset ovat valmistuneet ja ovat liitteenä tähän lausuntopyyntöön. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toimivaltaisena viranomaisena käsitellyt projektia koskevan YVA-tarveharkintapäätöksen

lausuntopyynnön ja 19.6.2017 päivätyssä päätöksessään todennut, ettei projektilla sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Pyydämme teiltä virallista lausuntoa voimajohtohankkeesta reitteineen 18.2.2018 mennessä. Lausuntonne tullaan liittämään Energiavirastolle tehtävään hankelupahakemukseemme sekä Valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseemme. Samalla pyydämme sähkömarkkinalain 17 §:n tarkoittamaa kunnan suostumusta johtoreitille. Sähkömarkkinalain 17 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: "Nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon reitille tulee saada kunnan suostumus, jos oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perusteta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) mukaisessa lunastusmenettelyssä ja sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle. Kunta ei saa evätä suostumusta tai asettaa sen myöntämiselle ehtoja ilman alueiden käytönsuunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liittyviä taikka muihin seikkoihin perustuvia päteviä syitä, jos epämisestä tai ehdoista aiheutuu sähkönsiirron turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa.

Kunnioittaen
CARUNA OY"

Teknisen osaston osastopäällikön Risto Niemelän lausunto: Uusi rakennettava 110 kilovoltin johtoyhteys parantaa oleellisesti Ranuan alueen sähköjakelun toimintavarmuutta. Uusi linja rakennetaan jo voimassa olevan Ranua - Pirttikoski ja Ranua - Pudasjärvi voimalinjan johtoalueelle ja olemassa olevaa johtoaluetta levennetään. Suunniteltu voimajohto ei ole ristiriidassa kunnan maankäyttösuunnitelmien kanssa. Johtoalueelle sijoittuu pohjavesialueita, suojelualueita ja moottorikelkkareitti. Tarkemmassa rakentamissuunnittelussa ja pylväiden sijoittamisessa tulee kuitenkin huomoida pohjavesialueet, suojelualueet ja alueella oleva virallinen moottorikelkkareitti.

Lausuntopyyntöasiakirjat ovat nähtävänä teknisen osaston osastopäällikön työhuoneessa ja kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei Ranuan kunnalla ole huomautettavaa 110 kv voimajohtohankkeesta Pudasjärvi - Ranua. Rakentamisessa ja pylväiden sijoittamisessa on huomioitava alueen pohjavedet, suojelualueet ja johtoalueella kulkeva moottorikelkkareitti.

Samalla kunnanhallitus päättää, että Ranuan kunta antaa sähkömarkkinalain 17 §:n tarkoittaman kunnan suostumuksen kyseisen johtoreitin rakentamiseen Ranuan kunnan alueelle.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
teknisen osaston osastopäällikkö Risto Niemelä

puh. 040 704 9623; etunimi.sukunimi@ranua.fi